

ACTA V

DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS FASE OPOSICIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL FIX DE PLANTILLA PER A UNA PLAÇA DE CATEGORIA D'OFICIAL LAMPISTA PER A L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL "EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA" (ESPAI), PUBLICACIÓ DE NOTES I PLANTILLA DE CORRECCIÓ.

16 MAIG 2022

A Paiporta reunits a la Sala de Reunions del segon pis del Ajuntament de Paiporta, el dia 16 de maig de 2022 a les 9.00 hores els membres titulars del Tribunal qualificador nomenats per decret d'Alcaldia núm. 10 de 07/02/2022 que a continuació es relacionan:

- President: Jose Vicente Galindo Piqueras.
- Vocals: Rosa Paños Figueroa, Encarna Iranzo Simó, Jose Juan Herrera Saiz.
- Secretària: M^a José Moya Tarazona, secretària.

1r. El 09/05/2022 es presenta en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Paiporta instància d'al·legació RE 6482 presentada per l'aspirant *****7230M amb el següent tenor literal:

"Respecto a la primera prueba teórica para la obtención de plaza fija de fontanero en ESPAI, considero que hay tres preguntas que están incorrectamente corregidas.

Pregunta nº 17: ¿Qué símbolo es este en fontanería? (Representación gráfica de una simbología) Según la plantilla facilitada, la respuesta correcta es la B. Grifo de agua fría temporizada. Considero que NO es correcta ya que según el apéndice D. Simbología, del HS4 del CTE, el símbolo que representa el grifo de agua fría temporizado, debe contener un "T" en el interior del triángulo. En la representación que figura en el examen, tan solo hay una prolongación de la vertical, por lo que se asemeja más a la representación de un grifo de agua fría, no pudiéndose considerar que sea una "T" en ningún caso.

Por lo cual, considero que la respuesta más correcta sería la D.

Pregunta nº 18: A DÍA DE HOY ¿a partir de que concentración de plomo el agua no es apta para consumo humano? (según el RD 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano)

Según la plantilla facilitada, la respuesta correcta es la B. 25 ug/l

Considero que NO es correcta ya que según el RD 140/2003 Anexo I. Tabla B1 Parámetros químicos: "A partir del día 01/01/2014 la concentración máxima de plomo debe ser 10 ug/l"

Por lo cual, considero que la respuesta correcta es la A.

Pregunta nº 27: A los efectos de incompatibilidad de materiales ¿qué protecciones se han de considerar al realizar una ampliación con tubo de cobre sobre una instalación existente realizada en acero galvanizado?



Según la plantilla facilitada, la respuesta correcta es la B. Válvula de retención entre ambas tuberías.

Considero que NO es correcta, ya que según el HS4 del CTE. Capítulo 6.3.2.1 Medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales: "4. Excepcionalmente se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión entre cobre y acero galvanizado." "5. Se autoriza el acoplamiento de cobre DESPUÉS de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías."

Por lo cual, considero que la respuesta correcta es la A. Manguito electrolítico, ya que en el enunciado no se aclara que la unión se realizará con cobre después del acero."

Revisada la pregunta núm. 17, s'admet l'alegació considerant que es causa d'anulació de la pregunta i es substitueix aquesta per la pregunta R1, per a tots els aspirants.

Revisada la pregunta núm. 18, s'admet l'alegació considerant que la resposta correcta es l'A. Per la qual cosa, es rectifica la plantilla de correcció i es revisa la valoració de aquesta pregunta en tots els exàmens realitzats.

Revisada la pregunta núm. 27 es considera que la motivació al·legada no procedeix, ja que en demanar una ampliació de la instal·lació existent se sobreentén que està serà posterior, per la qual cosa, aquesta pregunta no es rectifica.

Al mateix temps s'acorda la publicació de la plantilla corregida de respostes correctes de l'exercici al costat d'aquesta acta.

Revisats tots els exàmens realitzats pels aspirants les notes de l'examen teòric quedarien com segueix:

4 Núm i Lletres DNI	Encerts	Puntuació 1r exercici
****0115X	15	15
****6329K	15	15
****2780S	23	20
****7262M	17	17
****7230M	20	20
****8327H	26	20
****9595Q	14	14
****5938S	12	12
****5333R	17	17
****4187S	21	20
****2827J	20	20

2n. El 09/05/2022 es presenta en el registre d'entrada de l'empresa ESPAI instància d'al·legació RE 264 presentada per l'aspirant ****2780S amb el següent tenor literal:



“SOLICITO REVISION EXAMEN 2ª PRUEBA PRACTICA”

Pel que el tribunal cita a l'aspirant a les 11.00 hores perquè pugui revisar el seu examen.

Se li deixa l'examen en presència del tribunal i s'aclareix amb ell els dubtes que manifesta.

Després de la deliberació del tribunal es considera correcta la resposta "abocinador-abocardador" en la pregunta núm. 11 de l'exercici pràctic 1.

Amb el mateix criteri es revisen la resta d'exàmens corregits quedant les notes de l'examen pràctic com segueix:

4 Núm i Lletra DNI	PRACTIC 1	PRACTIC 2	PRACTIC 3	PRACTIC 4	TOTAL PRACTIC
****0115X	3,00	2,20	6,00	0,00	11,20
****6329K	8,50	5,60	8,00	4,00	26,10
****2780S	2,00	2,20	2,00	2,00	8,20
****7262M	9,50	7,40	2,00	4,00	22,90
****7230M	9,50	8,60	4,00	6,00	28,10
****8327H	9,50	3,20	2,00	4,00	18,70
****9595Q	8,00	6,40	4,00	0,00	18,40
****5938S	0,00	0,00	0,00	0,00	no presentado
****5333R	9,00	5,40	6,00	8,00	28,40
****4187S	9,00	4,80	4,00	8,00	25,80
****2827J	9,00	7,60	8,00	2,00	26,60

3r. A continuació, el Tribunal procedeix a establir els criteris per a la valoració de la fase concurs, quedant convocats el membres del tribunal per al dia 23 de maig a les 9:00 hores per valorar el mèrits dels aspirants.

A les 15.05 hores del dia expressat al començament, s'alça la sessió i s'estén la present acta.

Es dona trasllat de la present acta a ESPAI als efectes de la meritació de les corresponents dietes, per l'adopció de les mesures acordades en la sessió i per la realització dels anuncis preceptius al tauler d'anuncis i a la web.



ACTA V-RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS FASE OPOSICIÓ - SEFYCU 3269062

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:



URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: <https://paiporta.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación (CSV): JZAA VNCT UP7X 4FRL 2ETN

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento para el firmante	Texto de la firma	Datos adicionales de la firma
	MARIA JOSE MOYA TARAZONA SECRETARIA	Firma electrónica - ACCV - 24/05/2022 9:47 MARIA JOSE MOYA TARAZONA
	JOSE VICENTE GALINDO PIQUERAS PRESIDENT TRIBUNAL	Firma electrónica - ACCV - 24/05/2022 12:03 JOSE VICENTE GALINDO PIQUERAS
	ROSA MARIA PANOS FIGUEROA VOCAL	Firma electrónica - ACCV - 24/05/2022 12:12 ROSA MARIA PAÑOS FIGUEROA
	MARIA ENCARNACION IRANZO SIMO VOCAL	Firma electrónica - ACCV - 24/05/2022 12:57 MARIA ENCARNACION IRANZO SIMO
	JOSÉ JUAN HERRERA SAIZ VOCAL	Firma electrónica - ACCV - 25/05/2022 8:10 JOSE JUAN HERRERA SAIZ